

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання
для укриття населення як найпростішого укриття

«01» вересня 2022 року

м. Кам'янець-Подільський

Івасюка Олега Васильовича - заступник директора з АГР

Блащука Олексія Васильовича - начальник штабу з ЦЗН коледжу

Мальченко Ольги Володимирівни - директора КПФКБАД

Марчук Елли Юріївни - заступника директора з навчальної роботи
(посада, власне ім'я, прізвище осіб які здійснювали обстеження, огляд)

у присутності

Мальченко Ольги Володимирівни - директора КПФКБАД

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою
вул. Соборна буд. 1

державної форми власності

що належить

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної

форми власності органу, місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої

державної адміністрації, державного, державного підприємства, установи та організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта підвальне приміщення

Найпростіше укриття

Гімнастична зала;

Склад;

Склад Інженерна Геодезія;

основне функціональне призначення

вбудоване приміщення

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа $76,3+69,3=145,6$ кв. м, загальний об'єм $436,8$ куб. м,

на кількість осіб 146

з розрахунку 1 особа на 1 м.^2

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний:

обмежено працездатний

Санітарний:

задовільний

загальний стан приміщень :

сухі

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: один вхід та один аварійний не захищені

Не обладнано для доступу осіб з інвалідністю

4. Стан системи вентиляції:

Штучна

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, наявність баків для питної не в достатній кількості

6. Стан каналізаційної системи:

не передбачено проектом

санвузли:

Біо-туалет

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

немає в наявності

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

справність електрообладнання

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:

є в наявності гучномовці, радіоточка, інтернет

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

наявна система пожежної сигналізації

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

укомплектовано

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укріття населення як найпростішого укріття

Рекомендовано до використання для укріття населення як найпростіше укріття (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укріття населення як

найпростіше укріття та включення до фонду захисних споруд)

за умов :

Підписи осіб, які склали цей акт:

Директор коледжу, начальник ЦЗН коледжу

Ольга Мальченко

Заступник директора з навчальної роботи,
Заступник начальника штабу ЦЗН коледжу

Елла Марчук

Завідувач господарством

Ольга Вуск

Начальник штабу ЦЗН коледжу

Олексій Блашук

Провідний інспектор ВЗНС Кам'янець-Подільського
районного управління ГУ ДСНС України
у Хмельницькій області
молодший лейтенант служби цивільного захисту

Максим ЧЕРКАСОВ

З актом ознайомлений(на):

власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

(уповноважена ним особа)



(підпис) (імя, прізвище)

« 01 » 09 2022 року