

Кам'янець-Подільський районний відділ

Державна установа «Хмельницький
обласний центр контролю та профілактики
хвороб Міністерства охорони здоров'я
України»

Код форми за ЗКУД

--	--	--	--	--	--	--	--

Код закладу за ЗКПО

--	--	--	--	--	--	--	--

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 417/0
Затверджена наказом МОЗ України
21.04.99р. №91

Свідоцтво про технічну компетентність
Досліджень 17/18 чинне до 27.03,2023року_
(номер, дата)

**ПРОТОКОЛ № 874 від 22.09.2022р.,
проведення досліджень
освітленості робочого місця**

1. Дата проведення досліджень 21.09.2022року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну, вул.Соборна,1, м.Кам'янця-Подільського, Хмельницької обл.
3. Робоче місце, професія, технологічний процес. : навчальний процес
4. Мета досліджень По замовленню
5. Засоби вимірювальної техніки Люксметр Ю-116 з.№ 012842
6. Відомості про перевірку (найменування, тип, заводський номер) Св-во №2127 від 09.08.2021р.
(№ свідоцтва, термін дії)
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
а) ДСТУ БВ 2.2-6-97 (проводяться дослідження)
- б) ДБН В.2.5-28:2018, Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти №2205 від 25.09.2020р. (проводиться оцінка)
8. Присутні від підприємства : комендант Вуєк О.Д.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження :
Фельдшер-лаборант Г. Маканик 

(підписи)

10.РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розряд роботи	Підпорядк роботи	Штучне освітлення, люкс				Природне освітлення, КЕО			Поєднане освітлення, КЕО			Спільне освітлення		наявність відбитого світла			пульсація освітленості		ультрафіолетова радіація, Еуф, Вт/м²	нормативне значення
		Місце виміру та техпроцес	Система освітлення -- (загальне, місцеве, комбіноване)	результати виміру	нормативне значення	Система освітлення (загальне, місцеве, комбіноване)	результати виміру	нормативне значення	Система освітлення (загальне, місцеве, комбіноване)	результати виміру	нормативне значення	результати виміру	нормативне значення							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Кабінет№205	Заг. лам.люм	420	400															
		Кабінет№208	Заг. лам.люм	410	400															
		Кабінет№210	Заг. лам.люм	405	400															



ВИСНОВОК Рівні штучної освітленості в зазначених приміщеннях відповідають нормативним показникам (відповідно ДБН В.2.5-28:2018, Санітарного регламенту для закладів загальної освіти від 25.09.2020р №2205)

М.П. Лікар із загальної гігієни

О. Чайковський

(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав.санітарною лабораторією підприємства)

(підпис)