

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття
Кам'янець-Подільського Фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну

«18» серпня 2023 року

м. Кам'янець-Подільський

в присутності:

В'ячеслава Волоховича -	заступника начальника відділу організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
Петра Придруга -	інспектора СЮП ВП Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області
Олега Івасюка -	заступника директора з АГР
Олексія Блащука -	начальника штабу з ЦЗН коледжу

у присутності директора коледжу - Ольги Мальченко проведено огляд об'єкта розташованого за адресою вул. Соборна, 1, що належить Міністерству Освіти і науки України, державної форми власності в присутності:

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта підвальне приміщення

Найпростіше укриття

Тир

основне функціональне призначення

вбудоване приміщення

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 75 кв. м, загальний об'єм 225 куб. м,
на кількість осіб 50

з розрахунку 1 особа на 1 м.²

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний: обмежено працездатний

Санітарний: задовільний

загальний стан приміщень :

сухі

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: один вхід не захищений

Не обладнано для доступу осіб з інвалідністю

4. Стан системи вентиляції:

Природня;
Штучна;

5. Стан системи водопостачання: Є в наявності, недостатній кількості

6. Стан каналізаційної системи:

не передбачено проектом

санвузли:

Біо-туалет

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень) немає в наявності

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

Електрообладнання та електроосвітлення є в наявності у справному стані

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:

є в наявності радіоточка, інтернет

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

укомплектовано згідно нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як

найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов : встановлення пожежної сигналізації

Підписи осіб, які склали цей акт:



В'ячеслав Волохович

заступник начальника відділу
організації заходів цивільного
захисту ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області




Петро Придруга

інспектор СЮП ВП Кам'янець-
Подільського РУП ГУ НП в
Хмельницькій області



Олег Івасюк

заступник директора з АГР



Олексій Блашук

начальник штабу з ЦЗН коледжу

З актом ознайомлений(на):

Директор коледжу



(підпис)



Ольга МАЛЬЧЕНКО

(імя, прізвище)

« 18 »

08

2023 року