

ДОГОВІР № 4

на послуги з технічного обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу

м. Кам'янець-Подільський

" 14 " 02 2024 року

Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну, надалі - Замовник, в особі директора Мальченко Ольги Володимирівни, що діє на підставі Статуту (надалі іменується "ЗАМОВНИК"), з однієї сторони, та

Приватне підприємство "Хмельницьк Антисептик-БМУ № 2" в особі директора Вергелеса Івана Анатолійовича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується "ВИКОНАВЕЦЬ"), з другої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. "ЗАМОВНИК" доручає, а "ВИКОНАВЕЦЬ" приймає на себе зобов'язання надати послуги з технічного обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу, змонтованого на об'єкті "ЗАМОВНИКА" в порядку та на умовах, передбачених цим Договором (в подальшому - "Технічне обслуговування"), а "ЗАМОВНИК" зобов'язується прийняти та оплатити вартість Технічного обслуговування. Код послуги відповідно до єдиного закупівельного словника за CPV за ДК 021:2015 - 50410000-2 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів". Технічне обслуговування здійснюється "ВИКОНАВЦЕМ" на об'єкті "ЗАМОВНИКА", в подальшому - "Об'єкт".

1.2. Об'єктом за цим Договором вважаються приміщення в будівлі, які обладнані системою пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу, а саме:

- приміщення гуртожитку №1 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: просп. Грушевського, 36, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область;
- приміщення гуртожитку №2 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Драгоманова, 19, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область;
- приміщення учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Соборна, 1, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область.

1.3. Технічне обслуговування включає в себе:

- здійснення технічного нагляду за правильним утриманням та експлуатацією системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу;
- виконання планових регламентних робіт, необхідних для утримання систем в робочому стані відповідно до Графіку (Додаток № 2 до цього Договору);
- усунення неполадок, пошкоджень (в об'ємі поточного ремонту);
- надання інформаційно - технічної допомоги "ЗАМОВНИКУ" з питань щодо експлуатації обладнання системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу, за запитами "ЗАМОВНИКА" (проведення інструктажів, складання інструкцій з експлуатації обладнання, тощо), видачу технічних рекомендацій по поліпшенню роботи обладнання.

1.4. Заміна обладнання, або складових частин обладнання системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу, що вийшли з ладу проводиться за рахунок "ЗАМОВНИКА", всі витрати, пов'язані із заміною та ремонтом обладнання оплачуються "ЗАМОВНИКОМ" на умовах цього Договору.

1.5. Капітальний ремонт обладнання, а також заміни обладнання, або його складових частин у зв'язку з закінченням терміну експлуатації та/або у разі виходу з ладу з вини

"ЗАМОВНИКА", проводиться "ВИКОНАВЦЕМ" на умовах, узгоджених в Додатковій угоді до цього Договору.

1.6. Технічне обслуговування здійснюється "ВИКОНАВЦЕМ" з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року включно.

Примітка: доступ до приймально-контрольної апаратури мають представники "ВИКОНАВЦЯ" послуг і "ЗАМОВНИКА". Внесення змін в програмування приймально-контрольного приладу без дозволу "ВИКОНАВЦЯ" послуг категорично заборонено. Доступ до встановленого обладнання і регламентні роботи проводяться представниками "ВИКОНАВЦЯ" послуг. Представники "ЗАМОВНИКА" здійснюють лише візуальний контроль в об'ємі регламентних робіт.

2. Порядок здійснення Технічного обслуговування

2.1. В день укладення цього Договору, до початку надання Технічного обслуговування, "ЗАМОВНИК" зобов'язаний:

2.1.1. призначити наказом (по підприємству) особу, відповідальну за збереження і експлуатацію прийнятого на Технічне обслуговування обладнання, а також збереження Журналу обліку технічного обслуговування. "ВИКОНАВЕЦЬ" має право вимагати надання копії наказу про призначення відповідальної особи;

2.1.2. забезпечити безперешкодний доступ представників "ВИКОНАВЦЯ" до Об'єкту та обладнання, у випадку необхідності надання "ВИКОНАВЦЕМ" "ЗАМОВНИКУ" документів, необхідних для отримання допуску на територію Об'єкту, "ЗАМОВНИК" зобов'язаний письмово повідомити про такі документи "ВИКОНАВЦЯ" в день укладення цього Договору, після спливу цього строку "ЗАМОВНИК" не має права вимагати будь-які документи від виконавця з метою здійснення доступу до Об'єкту;

2.1.3. припинити доступ сторонніх осіб до обладнання, яке обслуговує "ВИКОНАВЕЦЬ".

2.2. Планове Технічне обслуговування здійснюється 1 (один) раз на місяць. Дата та час здійснення Технічного обслуговування визначається "ВИКОНАВЦЕМ" з урахуванням Графіку виконання робіт (Додаток № 2 до цього Договору).

2.3. Усунення неполадок по виклику "ЗАМОВНИКА":

2.3.1. при раптовій відмові обладнання, спеціалісти "ВИКОНАВЦЯ" здійснюють позаплановий виїзд на Об'єкт, для усунення порушень в роботі обладнання. Виїзд спеціалістів "ВИКОНАВЦЯ" за викликом "ЗАМОВНИКА" здійснюється у робочі дні та години "ВИКОНАВЦЯ" у період з 9.00 до 18.00 години, крім святкових, неробочих та вихідних днів, протягом 12 робочих годин з моменту отримання виклику "ЗАМОВНИКА" з урахуванням наступного:

- у випадку отримання виклику від "ЗАМОВНИКА" до 12.00 години робочого дня "ВИКОНАВЦЯ", виїзд спеціалістів "ВИКОНАВЦЯ" здійснюється в цей же день;

- у випадку отримання виклику від "ЗАМОВНИКА" після 12.00 годин, виїзд спеціалістів "ВИКОНАВЦЯ" здійснюється у наступний робочий день.

2.4. Роботи проводяться "ВИКОНАВЦЕМ" у присутності представника "ЗАМОВНИКА", передбаченого у п. 2.1.1. цього Договору, з подальшою перевіркою працездатності та функціонування обладнання з наступним оформленням необхідної документації. "ЗАМОВНИК" зобов'язаний забезпечити присутність свого представника у погоджений Сторонами час проведення Технічного обслуговування або виїзду у зв'язку з раптовою відмовою обладнання.

2.5. У випадку порушення "ЗАМОВНИКОМ" вимог п.2.1.2 та п.2.4. цього Договору:

2.5.1. "ВИКОНАВЕЦЬ" має право перенести дату та час проведення Технічного обслуговування не більше ніж на один робочий день та вимагати відшкодування витрат "ВИКОНАВЦЯ", пов'язаних з виїздом спеціалістів.

2.6. У випадку виявлення "ВИКОНАВЦЕМ" виходу з ладу елементів (складових частин) обладнання, "ВИКОНАВЕЦЬ" повідомляє про такі обставини "ЗАМОВНИКА" та здійснює складання Акту, в якому зазначається інформація про вихід обладнання з ладу та необхідні для заміни частини обладнання або обладнання у цілому (Дефектний Акт). Заміна частини

обладнання або обладнання у цілому здійснюється "ВИКОНАВЦЕМ" після придбання частини обладнання або обладнання у цілому, "ЗАМОВНИК" оплачує вартість придбаного обладнання, яке підлягає заміні. Для заміни обладнання, яке вийшло з ладу використовуються матеріали "ВИКОНАВЦЯ", або матеріали "ЗАМОВНИКА" у випадку їх погодження та допуску до заміни "ВИКОНАВЦЯ".

2.7. Після фактично наданих послуг по Технічному обслуговуванню "ВИКОНАВЦЕМ", "ЗАМОВНИК" підтверджує їх виконання і приймає обладнання для подальшої експлуатації згідно Акту наданих послуг.

2.8. Надані послуги та результати перевірки фіксуються в спеціальному журналі за формою Ж.2 ДБН В 2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". Журнал є звітним документом і повинен бути прошитий, пронумерований, опечатаний, і зберігатися на Об'єкті у представника "ЗАМОВНИКА", передбаченого у п. 2.1.1. цього Договору. "ЗАМОВНИК" зобов'язаний забезпечити збереження журналу. У випадку втрати журналу, його пошкодження, або виникнення інших обставин, які перешкоджають відновленню інформації про здійснення Технічного обслуговування згідно журналу Сторони вживають спільних заходів для відновлення Журналу.

2.9. У випадку виникнення претензій у "ЗАМОВНИКА" до надання Технічного обслуговування та/або виявленні недоліків у його наданні, "ЗАМОВНИК" зобов'язаний письмово повідомити "ВИКОНАВЦЯ" про такі обставини не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення. "ВИКОНАВЕЦЬ" зобов'язаний усунути виявлені недоліки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення від "ЗАМОВНИКА".

3. Ціна та порядок розрахунків

3.1. Ціна Технічного обслуговування за 1 (один) місяць складає: 5 800 грн. 00 коп. (п'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), без ПДВ.

Вартість Технічного обслуговування з дати підписання і до 31 грудня 2024 року складає: 69 600 грн. 00 коп. (шістдесят дев'ять тисяч шістьсот гривень 00 копійок), без ПДВ.

3.2. Плата за технічне обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу проводиться згідно Акту наданих послуг за фактичний обсяг наданих послуг та перераховується щомісячно в розмірі 100% від вартості наданих послуг на рахунок "Виконавця" до 20 числа поточного місяця.

3.3. Зобов'язання за цим Договором виникають у разі наявності бюджетних призначень на закупівлю послуг (робіт), зазначених в п. 3.1. та в залежності від фактично виділених бюджетних асигнувань і фактичної потреби "ЗАМОВНИКА".

3.4. Нарахування та оплата Технічного обслуговування припиняється виключно після припинення дії цього Договору, при цьому "ЗАМОВНИК" не звільняється від оплати за вже фактично надане Технічне обслуговування.

3.5. "ВИКОНАВЕЦЬ" залишає за собою право змінювати вартість послуг в зв'язку з рівнем інфляції.

3.6. У випадку збільшення вартості послуг "ВИКОНАВЦЕМ" складається і погоджується "Сторонами" Додаткова угода до даного Договору.

3.7. У випадку розірвання цього Договору за згодою Сторін або з ініціативи однієї зі Сторін, "ЗАМОВНИК" зобов'язаний оплатити фактично надані "ВИКОНАВЦЕМ" послуги з Технічного обслуговування протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Стороною повідомлення про розірвання Договору або підписання Сторонами угоди про припинення дії цього Договору.

4. Гарантії, санкції та додаткові умови

4.1. Протягом дії цього Договору "ЗАМОВНИК" зобов'язується забезпечити та гарантує:
- безперешкодний своєчасний доступ спеціалістів "ВИКОНАВЦЯ" до обладнання, що обслуговується за цим договором;

- здійснення контролю якості надання послуг з Технічного обслуговування і здійснення їх приймання;
- збереження обладнання та матеріалів "ВИКОНАВЦЯ", які тимчасово розміщені останнім на Об'єкті з метою надання Технічного обслуговування;
- здійснення експлуатації системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу в суворій відповідності з інструкціями та правилами, не допускати пошкоджень технічних засобів та обладнання;
- попередньо інформувати "ВИКОНАВЦЯ" про плановані в середині Об'єкта роботи, які можуть впливати на працездатність обладнання;

4.2. Протягом дії цього Договору "ВИКОНАВЕЦЬ" гарантує:

- дотримання графіку Технічного обслуговування, попередньо погодженого Сторонами;
- виконувати роботи, вказані у Технічному завданні Додаток 1;
- високу якість робіт по Технічному обслуговуванню обладнання;
- своєчасність надання інформаційно-технічної допомоги "ЗАМОВНИКУ" з питань пов'язаних з експлуатацією обладнання системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу;
- належну та безперебійну роботу обладнання протягом строку дії цього договору.

4.3. Цей Договір не знімає відповідальності з адміністрації "ЗАМОВНИКА" за правильну експлуатацію обладнання відповідно до наданої інформаційно-технічної допомоги.

4.4. Регламент виконання Технічного обслуговування затверджується Сторонами. Відповідальність за відповідність регламенту виконання Технічного обслуговування, згідно діючому законодавству, несе "ВИКОНАВЕЦЬ".

4.5. У разі порушення "ЗАМОВНИКОМ" своїх зобов'язань з оплати Технічного обслуговування за цим Договором, "ВИКОНАВЕЦЬ" має право вимагати сплати ЗАМОВНИКОМ пені у розмірі 0,1% від несвоечасного перерахованої суми за кожен день прострочення.

4.6. Розмір збитків, завданих "ВИКОНАВЦЕМ" в результаті порушення умов цього Договору, відшкодовується "ЗАМОВНИКУ" в розмірі прямої дійсної шкоди, яка встановлюється в порядку передбаченому законодавством України.

4.7. У випадку невиконання "ЗАМОВНИКОМ" рекомендацій "ВИКОНАВЦЯ", або несвоечасного розрахунку за Технічне обслуговування, "ВИКОНАВЕЦЬ" має право припинити надання Технічного обслуговування та виконання інших робіт за цим Договором, попередивши про це "ЗАМОВНИКА" та органи Державного Пожежного нагляду.

4.8. У випадку невиконання "ВИКОНАВЦЕМ" умов цього Договору, "ЗАМОВНИК" має право відмовитись в односторонньому порядку від цього Договору, попередивши про це "ВИКОНАВЦЯ" за сім календарних днів до дати розірвання Договору, а також повідомити органи Державного Пожежного нагляду про неналежне виконання умов цього Договору.

5. Форс-мажор

5.1. "Сторони" звільняються від відповідальності за часткове невиконання умов Договору, якщо це невиконання є наслідком не передбачуваної сили, форс-мажорних обставин, до яких відносяться: стихійні явища, пожежі, військові дії, масові безпорядки, законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів, які безпосередньо впливають на виконання умов Договору.

5.2. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

5.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови "ЗАМОВНИКА" від сплати "ВИКОНАВЦЮ" за Технічне обслуговування і послуги, які були надані за їх виникнення.

5.4. "Сторона", що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин і непереборної сили (форс-мажору), повинна не пізніше ніж протягом 10 (десяти)

календарних днів з дати їх виникнення/припинення повідомити про це іншу "Сторону" у письмовій формі.

5.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) або іншим компетентними органами.

5.6. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилається на будь-яке вищезгадане як на підставу для звільнення від Відповідальності за невиконання зобов'язань.

6. Строк дії Договору та заключні положення

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його "Сторонами" та відповідно до ч.3 статті 631 Цивільного кодексу України поширює свою дію на відносини, що склались між "Сторонами" з 01 січня 2024 року та діє до 31 грудня 2024 року включно в частині виконання технічного обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу, а в частині проведення розрахунків за надані послуги - до їх повного здійснення.

6.2. За один місяць до закінчення терміну дії Договору Сторони розпочинають переговори щодо укладання Договору на наступний рік.

6.3. Розірвання Договору здійснюється, як за взаємною згодою Сторін так і за ініціативою однієї з Сторін. Сторона, ініціатор розірвання Договору, повинна за місяць письмово повідомити про це іншу Сторону з зазначенням дати припинення дії Договору.

6.4. Суперечки, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення взаємної згоди, спори за цим Договором розглядають згідно з чинним законодавством України.

6.5. Сторони запевняють один одного, що на момент укладення цього Договору вони зареєстровані і здійснюють свою фінансово-господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України з дотриманням своїх засновницьких і внутрішніх документів.

6.6. Сторони застосовують до правовідносин, які виникли на підставі цього Договору, положення чинного законодавства, в частині, що не врегульовано даним Договором.

6.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.8. Всі зміни, доповнення, додаткові угоди чи акти до цього Договору мають юридичну силу і є невід'ємною частиною даного Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін в 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному примірнику – для кожної із Сторін.

6.9. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

Нікчемність окремих положень цього Договору не тягне нікчемності інших його положень.

6.10. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці інформацію, що надається кожною із Сторін в зв'язку з виконанням даного Договору, не відкривати і не розголошувати цю інформацію будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

6.11. З моменту підписання Договору, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI, Сторони надають згоду на використання персональних даних в базі персональних даних та їх обробку (збирання, накопичення, використання, безстрокове зберігання, знищення), що містяться в документах, поданих під час складання Договору, з метою реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

6.12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Додаток №1 – "Технічне завдання на технічне обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті за адресою:

- приміщення гуртожитку №1 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: просп. Грушевського, 36, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;

- приміщення гуртожитку №2 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Драгоманова, 19, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;

- приміщення учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Соборна, 1, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область.

- Додаток №2 – "Графік з технічного обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті: - приміщення гуртожитку №1 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: просп. Грушевського, 36, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;

- приміщення гуртожитку №2 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Драгоманова, 19, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;

- приміщення учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Драгоманова, 19, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область.


Реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК:

Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну

Адреса: 32300, Хмельницька область
м. Кам'янець-Подільський
вул. Соборна, буд.1

П/р


у Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

Код ЄДРПОУ 01276000

Тел./факс.: (03849) 7-40-81, 7-40-94, 7-46-69

E-mail: Kpkbad@gmail.com



Директор

М.П.

Ольга МАЛЬЧЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ:

Приватне підприємство "Хмельницьк Антисептик – БМУ №2

Адреса: 31340, Хмельницька область
Хмельницький район, с. Лісові-Гринівці
вул. Устима Кармелюка, 20А

П/р UA623348510000000026003205527 в
АТ "ПУМБ", МФО 334851

Ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки ДСНС України, наказ № 503 від 29 серпня 2018р. з необмеженим терміном дії

код ЄДРПОУ 42318246

Тел./факс. 0382626700

Е-mail: 36016649a@gmail.com



Директор

М.П.

/ Іван ВЕРГЕЛЕС

Технічне завдання**на технічне обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті:**

- приміщення гуртожитку №1 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: просп. Грушевського, 36, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;
- приміщення гуртожитку №2 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Драгоманова, 19, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;
- приміщення учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Соборна, 1, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область.

1. Перелік обладнання**з технічного обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті:**

Приміщення гуртожитку №1 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: просп. Грушевського, 36, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;

№ з/п	Найменування обладнання	Тип та марка обладнання	Од. виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1.	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП "Тірас – 16П"	шт.	2
2.	Модуль релейних ліній	МРЛ-2.1.	шт.	2
3.	Блок живлення	БЖ-1230	шт.	1
4.	Блок живлення	БРЖ02-24/7	шт.	1
5.	Блок живлення	БРЖ02-24/12	шт.	1
6.	Акумуляторна батарея	12V-7Ah	шт.	2
7.	Акумуляторна батарея	12V-18Ah	шт.	1
8.	Сповісвач пожежний ручний	SPR-1	шт.	40
9.	Сповісвач пожежний димовий	СПД-3.2	шт.	51
10.	Сповісвач пожежний тепловий	ТПТ-3	шт.	547
11.	Сповісвач пожежний світлозвуковий	ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт.	43
12.	Зовнішній оптичний сповісвач	ВПОС	шт.	192
13.	Модуль цифрового автодозвону	МЦА-GSM	шт.	2
14.	Оповісвач охоронно-пожежний	"Джміль-1"	шт.	1
15.	Комплекс оповіщення	ВЕЛЛЕЗш-120-600	шт.	1
17.	Гучномовці настінні	1АС100ПН	шт.	3
18.	Гучномовці поточні	3АС100ПП	шт.	245

1.1. Перелік обладнання

з технічного обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті:

Приміщення гуртожитку №2 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Драгоманова, 19, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область

№ з/п	Найменування обладнання	Тип та марка обладнання	Од. виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1.	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП "Тірас – 16П"	шт.	1
2.	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП "Тірас – 8П"	шт.	1
3.	Модуль релейних ліній	МРЛ-2.1.	шт.	2
4.	Блок живлення	БЖ-1230	шт.	1
5.	Акумуляторна батарея	12V-7Ah	шт.	2
6.	Акумуляторна батарея	12V-18Ah	шт.	1
7.	Сповісвач пожежний ручний	SPR-1	шт.	16
8.	Сповісвач пожежний димовий	СПД-3	шт.	93
9.	Сповісвач пожежний тепловий	ТПТ-3	шт.	350
10.	Сповісвач пожежний світлозвуковий	ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт.	29
11.	Зовнішній оптичний сповісвач	ВПОС	шт.	1
12.	Модуль цифрового автодозвону	МЦА-GSM	шт.	2
13.	Оповісвач охоронно-пожежний	"Джміль-1"	шт.	2
14.	Комплекс оповіщення	ВЕЛЛЕЗш-120-600	шт.	1
15.	Гучномовці настінні	1АС100ПН	шт.	2
16.	Гучномовці поточні	3АС100ПП	шт.	150

1.2. Перелік обладнання

з технічного обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті:

Приміщення учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Соборна, 1, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область

№ з/п	Найменування обладнання	Тип та марка обладнання	Од. виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1.	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП "Тірас – 16П-128"	шт.	1
2.	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП "Тірас – 16П"	шт.	2
3.	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП "Тірас – 8П"	шт.	1
4.	Сповісвач пожежний ручний	SPR-1	шт.	32

1	2	3	4	5
5.	Сповісшувач пожежний димовий	СПД-3.2	шт.	308
6.	Сповісшувач пожежний тепловий точковий	СПТ-2Б	шт.	12
7.	Модуль цифрового автодозвону	МЦА-GSM	шт.	1
8.	Оповісшувач охоронно-пожежний	"Джміль-1"	шт.	1
9.	Акумуляторна батарея	12V-7Ah	шт.	1
10.	Акумуляторна батарея	12V-18Ah	шт.	3
11.	Комплекс оповіщення	ВЕЛЛЕЗш-120-400	шт.	1
12.	Гучномовці потолочні	ЗАС100ПП	шт.	146
13.	Сповісшувач пожежний світлозвуковий	ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт.	32
14.	Сповісшувач пожежний світловий	ОС-1 (12/24V) "Стрілка"	шт.	2

2. Вимоги виконання технічного обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу

РЕГЛАМЕНТ № 1

Періодичність надання послуг (1 раз на місяць)

№ з/п	Перелік робіт/послуг
Прилад приймально-контрольний	Зовнішній огляд приладів сигналізаційної частини – приймально-контрольних приладів або пристроїв, шлейфа сигналізації, і т.п.) з метою виявлення несправностей (механічних пошкоджень, бруду, корозії, міцності кріплення, положення вимикачів та перемикачів, підключення захисного заземлення, тощо).
	Перевірка надійності підключення шлейфів сигналізації, ліній виходів та живлення.
	Вимірювання відповідності напруги живлення.
	Зовнішній огляд акумуляторної батареї.
	Перевірка світлових індикаторів.
	Усунення можливих пошкоджень (в об'ємі поточного ремонту).
Блоки живлення	Зовнішній огляд пристрою, чистка, перевірка на наявність: (механічних пошкоджень, бруду, корозії, міцності кріплення, положення вимикачів та перемикачів, підключення захисного заземлення, тощо).
	Перевірка надійності підключення ліній входів та живлення.
	Перевірка світлових індикаторів.
	Вимірювання напруги живлення.
	Зовнішній огляд акумулятора.
Шлейфи з сповісшувачами	Зовнішній огляд наявності сповісшувачів, кріплень сповісшувачів, клемних та розподільчих коробок, наявності кришок клемних і розподільчих коробок, кріплення проводок, коробів, лотків.
	Перевірка відсутності непропаяних з'єднань, холодних скруток.
	Перевірка спрацювання в режимі тривоги кожного шлейфу при включенні ручних сповісшувачів або вибірково автоматичних сповісшувачів.

Перевірка системи	Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації.
	Усунення можливих пошкоджень (в об'ємі поточного ремонту).
	Перевірка на відсутність хибних спрацювань.
	Перевірка спрацювання на режим тривоги при відхиленнях в системі живлення, шлейфах з сповіщувачами.
	Усунення можливих пошкоджень (в об'ємі поточного ремонту).

РЕГЛАМЕНТ № 2

Періодичність надання послуг (1 раз на рік)

№ з/п	Перелік робіт/послуг
Прилад приймально-контрольний	Зовнішній огляд приладів сигналізаційної частини – приймально-контрольних приладів або пристроїв, шлейфа сигналізації, і т.п.) з метою виявлення несправностей (механічних пошкоджень, бруду; корозії, міцності кріплення, положення вимикачів та перемикачів, підключення захисного заземлення, тощо).
	Перевірка надійності підключення шлейфів сигналізації, ліній виходів та живлення.
	Вимірювання відповідності напруги живлення.
	Зовнішній огляд акумуляторної батареї.
	Перевірка світлових індикаторів.
	Перевірка наявності і стан запобіжників та їх номінальне значення.
	Очистка від пилу, всіх елементів схеми в середині приладу.
	Промивка контактів реле.
	Зачистка корозії та підфарбування місць зачищення олійними фарбами.
	Перевірка наявності маркувальних елементів клемних підводок.
	Зовнішній огляд акумуляторної батареї, перевірка напруги при навантаженні.
	Зачистка клем акумулятора.
Блоки живлення	Зовнішній огляд пристрою, чистка, перевірка на наявність (механічних пошкоджень, бруду, корозії, міцності кріплення, положення вимикачів та перемикачів, підключення захисного заземлення, тощо).
	Перевірка надійності підключення ліній входів та живлення.
	Перевірка світлових індикаторів.
	Вимірювання напруги живлення.
	Зовнішній огляд акумуляторної батареї. Перевірка напруги при навантаженні.
	Чистка клем акумулятора.
	Зачистка корозії та підфарбування місць зачищення олійними фарбами.
	Перевірка надійності підключення ліній виходів та живлення
	Перевірка наявності і стан запобіжників та їх номінальне значення.
Шлейфи з сповіщувачами	Перевірка наявності маркувальних елементів клемних підводок.
	Зовнішній огляд наявності сповіщувачів, кріплень сповіщувачів, клемних та розподільчих коробок, наявності кришок клемних і розподільчих коробок, кріплення проводок, коробів, лотків, підтягування гвинтів, клем.
	Перевірка працездатності сповіщувача.

ΓΡΑΦΙΚ

на технічне обслуговування справних та працездатних установок системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті:

- приміщення гуртожитку №1 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: просп. Грушевського, 36, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;
- приміщення гуртожитку №2 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Драгоманова, 19, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область;
- приміщення учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за адресою: вул. Соборна, 1, м. Кам'янець- Подільський, Хмельницька область.

Тип системи	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Пожежна сигналізація та система оповіщення людей про пожежу	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1	10-15 регламент 2	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1	10-15 регламент 1

ЗАМОВНИК:

Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну

Адреса: 32300, Хмельницька область
м. Кам'янець-Подільський
вул. Соборна, буд.1

П/р
41402007200442000400003603
 у Держказначейська служба України, м. Київ
 МФО 820172

Код ЄДРПОУ 01276000

Тел./факс.: (03849) 7-40-81, 7-40-94, 7-46-69

E-mail: Kpkbad@gmail.com

Директор

М.П.

Ольга МАЛЬЧЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ:

**Приватне підприємство "Хмельницьк
Антисептик – БМУ № 2"**

Адреса: 31340, Хмельницька область
Хмельницький район, с. Лісові-Гринівці
вул. Устима Кармелюка, 20А

П/р UA623348510000000026003205527 В
АТ "ПУМБ", МФО 334851

Ліцензія Державного департаменту
пожежної безпеки ДСНС України, наказ
№ 503 від 29 серпня 2018р. з

необмеженим терміном дії

код ЄДРПОУ 42318246

Тел./факс. 0382626700

E-mail: 36016649a@gmail.com

Директор

M.F.

Іван ВЕРГЕЛЕС